



N.B: Tutte le tubazioni esterne dovranno essere isolate con una guaina espansa a cellule chiuse sp. 25 mm e una coppella in lana di roccia sp. 30 mm con finitura in lamierino di alluminio. Quelle interne con guaina espansa a cellule chiuse sp. 25 mm e finitura con laminato plastico autoavvolgente tipo isogenopack